



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКПО 75415546, ОГРН 1056758325238, ИНН/КПП 6731049404/673101001; Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49; E-mail: rpn@67.rospotrebnadzor.ru, <http://67.rospotrebnadzor.ru>Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований№ 02-906 214038, Смоленская область, город « 23 » ноября 2023 г.
Смоленск, ул. Гарабурды, д.17г

(место выдачи предписания)

Специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области Новиченковой Екатериной Станиславовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №57 «Колобок» города Смоленска, ИНН: 6730031154, ОГРН 1036758300226, по адресу: 214038, Смоленская область, город Смоленск, ул. Гарабурды, д.17г

(указывается наименование контролируемого лица, адрес местонахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в части ст.ст. 24, 28, 39 Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в нарушении требований:

- п. 2.2.4, п.2.5.9 СП 2.4.3648-20 - на собственной территории дошкольной организации покрытие подходов и дорожек к игровым площадкам групп имеют дефекты и повреждения;

- п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 - система общего искусственного освещения в групповых обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами (со слов законного представителя). при этом в игровых групп допускается использование ламп с разным светоизлучением, в игровой 2-й младшей группы - светильники со светодиодными и люминесцентными лампами. Искусственное освещение (средняя освещённость при общем освещении), измеренное в игровой 2-й младшей группы, не соответствует требованиям гигиенических нормативов. Освещенность Еср при общем освещении 250±27 лк при допустимом уровне не менее 400 лк.

- п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - покрытие столов, стульев, кроватей, кабинок частично имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение их уборки с моющими и дезинфицирующими средствами в группах: старшая №1 (стулья в игровой, кровати), №2 (кровати), подготовительная (кабинки в раздевалках), ясли первая младшая (кабинки в раздевалке, стулья в игровой), вторая младшая (стулья в игровой), средняя (стулья в игровой, кровати);

- п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 - в дошкольной организации отделка стен, потолков, покрытия пола, имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: в старшей группе №2 - в спальне покрытие потолка и стены с отслоением штукатурного слоя, в игровой потолок с отслоением штукатурного слоя и линолеум с дефектами; в старшей группе №1 - в игровой потолок и стена с отслоением штукатурного слоя; в подготовительной группе - в игровой потолок с отслоением штукатурного слоя; в яслях первая младшая группа - в спальне линолеум с дефектами; во второй младшей группе - в спальне и игровой потолок с отслоением штукатурного слоя; в средней группе - в спальне на стене трещина, в игровой под окном стена с отслоением штукатурного слоя, в туалете потолок с отслоением штукатурного слоя.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- 1) В части 2.2.4, п.2.5.9 СП 2.4.3648-20 - на собственной территории дошкольной организации покрытие подходов и дорожек выполнить без дефектов и повреждений;
- 2) В части п. 2.8.5, п.2.8.9 СП 2.4.3648-20 - систему общего искусственного освещения в групповых обеспечить потолочными светильниками с люминесцентными лампами (со слов законного представителя), при этом не допускать в игровых групп использование ламп с разным световым излучением, обеспечить искусственное освещение в игровой 2-й младшей группы в соответствии с требованиями гигиенических нормативов (результаты лабораторных исследований представить в Управление);
- 3) В части п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 - обеспечить покрытие мебели частично (столы, стулья, кабинки, кровати) без дефектов и повреждений, позволяющую возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств в группах: старшая №1 (стулья в игровой, кровати), №2 (кровати), подготовительная (кабинки в раздевалках), ясли первая младшая (кабинки в раздевалке, стулья в игровой), вторая младшая (стулья в игровой), средняя (стулья в игровой, кровати);
- 4) В части п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – покрытие полов, стен, потолков частично, обеспечить без дефектов, нарушений целостности материалами, позволяющими проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в следующих помещениях: в старшей группе №2 - в спальне покрытие потолка и стены с отслоением штукатурного слоя, в игровой потолок с отслоением штукатурного слоя и линолеум с дефектами; в старшей группе №1 - в игровой потолок и стена с отслоением штукатурного слоя; в подготовительной группе - в игровой потолок с отслоением штукатурного слоя; в яслях первая младшая группа - в спальне линолеум с дефектами; во второй младшей группе - в спальне и игровой потолок с отслоением штукатурного слоя; в средней группе - в спальне на стене трещина, в игровой под окном стена с отслоением штукатурного слоя, в туалете потолок с отслоением штукатурного слоя.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №57 «Колобок» города Смоленска по адресу: 214038, Смоленская область, город Смоленск, ул. Гарабурды, д.17г

(наименование и адрес местонахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области по адресу: Тенишевой ул., д. 26, г. Смоленск, 214018; тел: 8 (4812) 38-25-10, факс: 8 (4812) 55-25-49 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «22» ноября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт отдела
санитарного надзора
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Новиченкова Е.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» 11 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)